

INFORME DE ENSAYO Nº: MAG-A-00942-0-0/23		Fecha de emisión: 02/05/2023	
CLIENTE			
Cliente:	SICA, S.L. - Grupo NB		
Dirección:	Avda. de Los Huetos, 50. Pabellón12 Vitoria-Gasteiz (Alava)		
DATOS DE LA MUESTRA			
Código de muestra:	A-00942-0-0	Fecha/Hora recepción:	19/04/2023 13:20
Descripción tipo de muestra:	Agua		
Toma muestra*:	Muestreo por el cliente		
Información aportada por el cliente			
Procedente/centro recogida:	CTV Logística		
Punto muestreo:	Sistema contra incendios, purga		
Municipio:			
Tipo de muestra:	AGUA CONTINENTAL (SISTEMA CONTRA INCENDIOS)		
Datos muestra:	Ref.:CTV-04; Fecha/hora Recogida: 19/04/2023 09:30; Mediciones: Tª:13.5 °C; Cloro:0.05 mg/l;		
RESULTADOS			
Fecha/Hora inicio análisis:	19/04/2023 13:30	Fecha fin análisis:	02/05/2023
Tipo de Ensayo:	Microbiológico		

Norma/s aplicable/s:

Ensayo / Método de ensayo	Resultados	*Límite Normativo	Unidades
Identificación de Legionella pneumophila [MAG-LE-03] Identificación de legionella pneumophila por serología	No detectado		
Recuento de Legionella spp ISO 11731:2017-Recuento de Legionella spp	No detectado		

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS MÉTODOS DE ENSAYO

Muestra mantenida en refrigeración hasta su análisis.
 [ISO 11731:2017] No detectada, límite de detección teórico del laboratorio 1 ufc/l. Volumen máximo utilizado en el ensayo: 1l. Tipo de envase: Estéril con neutralizante. Matriz A, Procedimiento 5, MedioA-BCYE, Procedimiento 7, MedioC-GVPC.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS EN LOS PARÁMETROS ANALIZADOS*

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados a esta muestra son CORRECTOS.

Fdo. Leire Velasco
 Jefe área Microbiología

