

ACTA DE OPERACIÓN CORRECTIVA



SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, empresa inscrita en el registro integrado Industrial de Empresas autorizadas de Instalación y Mantenimiento de Protección contra Incendios con nº RII581761 y RASIC con referencia RECI 307615 y empresa de Seguridad homologada por la Dirección General de Policía con el nº 1898, con domicilio en Madrid, C/ Entrepeñas, 27 y CIF A79252219, atendiendo al requerimiento de dejar constancia documental de las reparaciones y acciones correctivas realizadas en los sistemas de protección contra incendios, por el presente comunica que en la dirección que se indica se han desarrollado los trabajos referidos a continuación:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Nombre de la Instalación: **CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA**
Dirección de la Instalación: **LERMANDABIDEA KALEA Nº8 – P.I. JUNDIZ CP: 01015 VITORIA**
Responsable de la Instalación: **IÑAKI ALONSO**
Fecha de la instalación: **AGOSTO 2021**

DATOS DE LA PROPIEDAD

Nombre de la Instalación: **CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA**
Dirección de la Instalación: **LERMANDABIDEA KALEA Nº8 – P.I. JUNDIZ CP: 01015 VITORIA**
Responsable de la Instalación: **IÑAKI ALONSO**

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

- *Sistema de Abastecimiento de agua, Grupo contra Incendios*
- *Red de Hidrantes Exteriores*

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Según presupuesto Nº OF00059160 y proyecto I21-5702-0045 relativo a operaciones a realizar en su Sistema de Protección Contra Incendios, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. ha ejecutado los trabajos de correctivo detectados en las revisiones así como en la inspección por OCA . Los trabajos realizados son:

- Instalación Punto de Prueba sistema de Rociadores Cuarto Sala de Bombas
- Señalización Hidrantes Exteriores
- Suministro e instalación de dos extintores (uno de polvo y 1 de CO2) en la caseta de la sala de bombas con su señalización pertinente
- Instalación de una toma de 100mm
- Instalación de alarmas acústicas y ópticas en los cuadros de mando de los grupos de Bombeo.
- Señalización Pulsador Sala de Bomba.

Los equipos y trabajos descritos, se han realizado según los requerimientos e indicaciones de la propiedad y atendiendo a lo referido en el RD 513/2017 de aplicación como empresa instaladora y mantenedora

Y para así conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Benavente a 11/11/2021

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,S.A.